



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ**

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ РАЙОНУ

ул. Тельмана, 23, пгт. Красногвардейское, Республика Крым, 297000, тел./факс: 0 (36556)2-52-48,
e-mail: TO_Krasnogvardeysk@82.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел
по Красногвардейскому району
Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике
Крым и г. Севастополю
(место составления акта)

«26» февраля 2019 г. 17.⁰⁰
(дата, время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля(надзора).органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
№-15-00027

По адресу/адресам: 297007, Республика Крым, Красногвардейский район, с.
Александровка, ул. Школьная, д. 58.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и г. Севастополю от от 28.12.2018 № 223 «Об утверждении Плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019год»,
распоряжения заместителя руководителя Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю от 11.02.2019 г. №15-
00018.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская
школа» Красногвардейского района Республики Крым (МБОУ «Александровская
школа»), ОГРН – 1159102005105; ИНН – 9105008123.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя.

Дата и время проведения проверки:

«18» февраля 2019 г. - с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность – 8 часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней/8 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом по Красногвардейскому району

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Супрун И.Е.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

11.02.2019г 9⁰⁰

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Муромцева Марина Адольфовна – главный специалист-эксперт территориального отдела по Красногвардейскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю

- филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах, № аттестата аккредитации RA.RU.26СГ86 приказ №РА-82 от 26.06.2015г

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Супрун Ирина Егоровна – директор.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка проводилась с применением средств фотофиксации фотоаппарат марки SONY, модель DSC – W810.

Проверкой установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская школа» Красногвардейского района Республики Крым является общеобразовательной организацией, обеспечивающей реализацию прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным программам.

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (профильную) подготовку по предметам технологического профиля. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по реализации:

- образовательной программы дошкольного образования;
- дополнительных общеобразовательных программ;
- программ инклюзивного образования;
- программ профессионального обучения;

Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Образовательному учреждению лицензирующим органом.

Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность уроков: в 1 классах осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская школа» Красногвардейского района Республики Крым размещено на обособленном земельном участке, общей площадью 43400 м². Ограждение земельного участка по периметру территории МБОУ «Александровская школа» выполнено в виде забора из железных каркасов и сетки высотой - 1м 20 см. протяженностью 307,5 метров. Ограждение, по всей своей протяженности, оборудовано дополнительными защитными средствами в виде 2 ворот и 2 калиток-вертушек. Площадь озеленения земельного участка составляет 80%.

На земельном участке учреждения предусмотрены следующие зоны: учебная, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, зоны отдыха, хозяйственная.

В учебной зоне расположено здание школы. Здание учебного корпуса школы является единым зданием, состоящим из смежных двухэтажного и трехэтажного зданий, 1989 года постройки, II степени огнестойкости, площадь застройки 9486,8 м², строительный объем здания 26905 м³, площадь школы 6165 м², подвала 2179 м².

На 1 этаже 2-х этажного здания в отдельном и закрытом крыле располагаются детский сад с отдельным входом, в зоне детского сада находятся 3 группы, совмещенный актовый и спортивный зал, прачечная и гладильная.

В настоящий момент трехэтажное здание не работает-во внеурочное время проводятся ремонтные работы по замене окон.

на 1 этаже 2-х этажного здания располагаются 2 кабинета начальной школы, кабинет медицинской сестры, спортивный зал для 1-4 классов, методический кабинет детского сада и кабинет логопеда, столовая, на 2-ом этаже 2-х этажного здания размещены учебные кабинеты.

Учреждение оборудовано гардеробом на 400 мест для хранения верхней одежды.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Уровни искусственной освещенности учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности соответствуют п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. (протокол № 7.55-ф от 19.02.2019 г.).

Система холодного водоснабжения централизованная, горячее водоснабжение осуществляется электрическими водонагревателями.

Система отопления в учреждении осуществляется индивидуальной модульной газовой миникотельной.

Столовая расположена на первом этаже.

Площадь обеденного зала составляет 164 м², что обеспечивает посадку 150-х человек в соответствии .

У входа в столовую установлены 5 умывальных раковин с подводом холодной и горячей воды для мытья рук.

Холодильное и технологическое оборудование достаточно, в рабочем состоянии. Поточность технологического процесса соблюдается. Столовая обеспечена кухонной посудой и инвентарем.

Медицинский пункт оборудован на первом этаже, состоит из двух помещений. Кабинет медицинской сестры, площадь кабинета 12м². Потолок и стены окрашены водоземлюсионной краской, на высоте 2м панели окрашены масляной краской, пол застелен линолеумом. Медицинский кабинет оснащен: кушеткой, а также столиком для инструментов, письменным столом, стульями, тонометром, стетоскопом. Оборудована раковина с подключением холодной и горячей воды (от электроводонагревателя).

Процедурный кабинет, площадь кабинета 15,6м². Потолок и стены окрашены водоземлюсионной краской, на высоте 2м панели окрашены масляной краской, пол застелен линолеумом. Процедурный кабинет оснащен: кушеткой, холодильником, а также столиком для инструментов, медицинскими шкафами, биксами металлическими большим и малым, тонометром, стетоскопом, сухожаровым шкафом, книжным шкафом, ростомером, кварцем, шинами. Оборудована раковина с подключением холодной и горячей воды (от электроводонагревателя).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ст. 6.4, ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ:

Лицо, допустившее нарушения- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская школа» Красногвардейского района Республики Крым (МБОУ «Александровская школа»):

1. Горячим водоснабжением не обеспечены: кабинеты рисования, ОБЖД, мастерские (столярная и слесарная), отсутствует горячее и холодное водоснабжение в кладовой для хранения уборочного инвентаря (р. 8, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
2. Полы в учебном помещении 1б класса, в библиотеке, на лестничной площадке 2-х этажного здания с дефектами и механическими повреждениями (р. 4, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
3. Стены в рекреационных помещениях, в моечном отделении пищеблока с трещинами, перед столовой имеется отбитая плитка (р. 4, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
4. Отсутствует умывальная раковина в кабинете домоводства (р. 4, п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

Лицо, допустившее нарушения- Супрун Ирина Егоровна – директор

1. В расписания уроков для обучающихся 1 классов в одном из пяти дней недели русский язык со школой трудности 7 баллов проводится на пятом уроке (р. 10, п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
2. В расписании уроков для обучающихся основного и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля не всегда чередуются с гуманитарными предметами (р. 10, п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
3. Имеются учебные кабинеты в которых светопроемы оборудованы шторами (занавески) с ламбрекенами с длиной выше уровня подоконника. (р. 7, п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
4. В связи с проведением капитального ремонта 3-х этажного здания, учебный процесс проводится в 2-х этажном здании, поэтому в ряде классов их площадь принимается из расчета менее 2,5 м² на 1 обучающегося, не соблюдаются размеры проходов и расстояния: между рядом столов и наружной продольной стеной, от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, от первой парты до учебной доски. (р. 4, п. 4.9, р. 5, п. 5.6, р. 9, п. 9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
5. Снижен контроль за санитарной обработкой технологического оборудования, инвентаря, разделочных столов на пищеблоке (в смывах с инвентаря и оборудования обнаружены БГКП (протокол № 7.1730-б от 21 февраля 2019г., № 7.1738-б от 21 февраля 2019г., № 7.1741-б от 21 февраля 2019г., № 7.1746-б от 21 февраля 2019г.,) (р. 5, п. 5.1, п. 5.14, п. 5.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», р. 13, п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушения не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Левин
(подпись проверяющего)

[подпись]
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Левин

Муромцева М.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Супрун Ирина Евгеньевна, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» февраля 2019 г.

[подпись]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)