

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Крым

Отделение надзорной деятельности по Красногвардейскому району

пгт. Красногвардейское ул. Крупской, 92

~~т.2-59-15~~ ond.krasnogvardevsk@mail.ru

АКТ обследования № 6
по результатам рассмотрения заявления

« 21 » мая 2015 г.

пгт. Красногвардейское

(место составления акта)

_ 10 ч. _ 00 мин.

Старший дознаватель ОНД по Красногвардейскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым ст. лейтенант внутренней службы Меметов Э.Л.

в период с 09 ч. 00 мин. «20» мая 2015 г. по 14 ч. 00 мин. «20» мая 2015 г. проведено обследование документов объекта защиты заинтересованного лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская школа» Красногвардейского района Республики Крым

расположенного (-ых) по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Александровка, улица Школьная, 58

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская школа» Красногвардейского района Республики Крым. На балансе находятся следующие здания:

Здание школы: 3-х этажное здание, площадь первого этажа 2466 кв.м., площадь второго этажа 2809 кв.м, площадь третьего этажа 855,91 кв.м. В состав здания входят: учебные и административные помещения, библиотека, столовая, спортзал, мастерские. Отопление водяное. Вентиляция помещения естественная. Электропроводка выполнена в скрытом исполнении под слоем штукатурки, освещение – люминесцентными лампами и лампами накаливания. Спортивный зал имеет два эвакуационный выхода. Степень огнестойкости здания III, несущие стены и другие несущие элементы R 45. Здание школы обеспечено эвакуационными выходами согласно норм. Класс конструктивной пожарной опасности С1, класс функциональной пожарной опасности Ф4.1. Здание школы обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, на территории школы установлено 5 пожарных гидрантов.

Модульная котельная НТН 450: одноэтажное здание, общая площадь 15,18 кв. м. Отопления нет. Вентиляция помещения естественная. Степень огнестойкости здания III, несущие стены и другие несущие элементы R 45. Класс конструктивной пожарной опасности С0, класс функциональной пожарной опасности Ф5.1.

Мастерская: одноэтажное здание, общая площадь 246,45 кв. м. Электричества нет. Отопления нет. Вентиляция помещения естественная. Степень огнестойкости здания III, несущие стены и другие несущие элементы R 45. Класс конструктивной пожарной опасности С1, класс функциональной пожарной опасности Ф5.1. Здание не эксплуатируется.



2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п.7 таблица 2 СП 3.13130.2009
2.	Оборудовать объект установкой автоматической пожарной сигнализации	Приложение А таблица А.1 СП 5.13130.2009
3.	Ответственному пройти обучение по программе пожарно-технического минимума.	п 3. ППР РФ, утвержденные Постановлением от 25 апреля 2012 года № 390;
4.	Провести обработку деревянных конструкций драпировки и планшета сцены в актовом зале огнезащитным составом	п. 108 ППР РФ, утвержденные Постановлением от 25 апреля 2012 года № 390;
5.	Провести обработку деревянных конструкций кровли огнезащитным составом	п. 5.4.5 ППР РФ, утвержденные Постановлением от 25 апреля 2012 года № 390;

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор Супрун И.Е.


(подпись)

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

« 21 » 05 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию акта получил:

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, лиц присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

« 21 » 05 2015 г.

Вывод по результатам обследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская школа» Красногвардейского района Республики Крым не соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности.

« 21 » 05 2015 г.

Обследование проводил:

Старший дознаватель ОНД по Красногвардейскому району

УНД ГУ МЧС России по Р. Крым

Старший лейтенант внутренней службы Меметов Э.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » 05 2015 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


(подпись)
М.Л.П.

