



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Крым
Отделение надзорной деятельности по Красногвардейскому району
пгт. Красногвардейское ул. Крупской, 92
т.2-59-15, krasnogvardeysk-gpn@ro.ru**

Предписание № 10/1/09

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МБОУ «Александровская школа» Супрун И.Е.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору от «02» февраля 2016 года, № 10 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «18» февраля 2016 г. 10 ч.00 мин. по 10ч.00. мин. «20» февраля 2016г. проведена проверка МБОУ «Александровская школа», с. Александровка, ул. Школьная, 58.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Александровская школа» Супрун И.Е и завхозом Маликовой Л.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1	Оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	СП 3.13130.2009	30.01.2017	
2	Оборудовать объект автоматической пожарной сигнализацией.	СП 5.13130.2009	30.01.2017	

3	Провести обработку деревянных конструкций драпировки и планшета сцены в актовом зале огнезащитным составом.	П108. ППР РФ утвержденные Постановлением от 25 апреля 2012 года № 390;	30.01.2017	
4	Обработать огнезащитным составом деревянные конструкции кровли.	п.5.4.5 СП2.13130.2012 утверждён приказом МЧС РФ от 21 ноября 2012г. №693.	30.01.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД
по Красногвардейскому району
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
старший лейтенант внутренней службы Меметов Э.Л.


(подпись)
М.Л.П.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«20» февраля 2016г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«20» февраля 2016г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору